

# АКТ ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Ковель

(місце складання)

№ ВЛР 302/1-750822 від «25» 08 2026 року

Відповідно до договору від «\_\_\_» 20\_\_ року №\_\_\_ працівником(ами) виконавця робіт Володимир фінанс ТОВ "Горизонтальні мережі"Горішній Станісław Миколайович  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 58б-р. Володимир Горішній

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутність актів перевірки ДВК.
- 2) Необхідно пофарбувати ввідені газопроводи.
- 3) Прибрали кабелі під напругою з ввідених газопроводів.
- 4) Надали вільний доступ до ввідених газопроводів.
- 5) Пробити закриті ввідені пристрої на ввіденні газопроводи.
- 6) Виконали роботу - 18 шт.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Надати акти перевірки ДВК - 1 шт.  
Пофарбувати ввідені газопроводи - 3 шт.  
Прибрали кабелі з ввідених газопроводів - 3 шт.  
Надали вільний доступ до ввідених газопроводів - 3 шт.  
Закрити закриті ввідені пристрої на ввіденні газопроводи.  
Виконали роботу усього 18 шт.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

3 актом ознайомлений:

Шинкаренко О.В. 25.08.26/(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)