

АКТ ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Ковель _____ № ВБФ 300/1-10082 від « 10 » 08 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « _____ » 20 _____ року № _____ працівником(ами)
виконавця робіт Волинська фірма ТОВ "Горгородгаз" м. Ковель
України Ст. пр. Шостаківський О.В.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 30
б-р. Незалежності

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутні акти перевірки ДБК
- 2) Необхідна форсування ввідення газопроводу
- 3) Не ввідення газопроводу знаходиться кабелі під напругою
- 4) Відсутній вільний доступ до ввідення газопроводу
- 5) Витрата газу - 11 кг
- 6) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Порядок акти перевірки ДБК - 1 міс.
По форсуванню ввідення газопроводу - 3 міс.
По ввіденню газопроводу з ввідення газопроводу - 3 міс.
По ввіденню вільний доступ до ввідення газопроводу
Витрати газу у разі невиконання ТО ВБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Шостаківський О.В.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)

(дата)

08/10/2026
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)