

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

№- Влф400/3-07092026/1

м. Тернопіль
(місце складання)

від «07» 09 2026 року

Відповідно до договору від «___» _____ 20__ року № _____, працівником(ами) виконавця робіт Волинська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
Володимирське УЕГГ Горохівська діляниця м-р Каратай Н.І.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку).
№ 17 по вул. Героїв ЧЛН

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутні акти перевірки ДВК. Не ок.
- 2) газопроводу розміщені електрокабелі, газоп.
- 3) робіт по фарбуванню фарбування і записки по.
- 4) судову архітектуру.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Нові акти перевірки ДВК - 1 місяць.
 - 2) Здійснити фарбування газопроводу - 1 місяць.
 - 3) Здійснити розташування кабелів - 1 місяць.
 - 4) Здійснити на нову загальну архітектуру - 1 місяць.
- ВБСТ призначено до перевірки експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 15.10.26Контактний робочий телефон представника виконавця) 050-4304635

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Каратай Н.І. 07.09.26
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)