

АКТ ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Кобеляк
(місце складання)

№ Впф 34/1-100320 від «10» 09 2020 року

Відповідно до договору від « » 20 року № працівником(ами)
виконавця робіт Виконавець фірма ТОВ "Газодіагностика" м. Кобеляк
Андрій Шендеров О.В.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 6
Буд. Оксани Мгіан

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутність актів перевірки ДВК.
- 2) Необхідне фарбування внутрішнього газопроводу
- 3) На ввісний газопровід знаходиться кодова підставка викрутки нага
- 4) Відсутній вільний доступ до ввісного газопроводу
- 5) Залишити вільний доступ до ввісного газопроводу.
- 6) Виконати роботу - 19 мс

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Надати акти перевірки ДВК - 3 мс.
Пофарбувати ввісний газопровід - 3 мс.
Прибрали кодову підставку викрутки з ввісного газопроводу - 3 мс.
Надати вільний доступ до ввісного газопроводу - 3 мс.
Провести заміну ввісних газопроводів - 3 мс.
Виконати роботу - 19 мс.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Шендеров О.В.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)

(дата)

10.09.2020
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)