

АКТ ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

М. Коваль

(місце складання)

№ Впф-300/01042026 від «01» 09 2026 року

Відповідно до договору від « » 20 року № працівником(ами)
виконавця робіт Виконавець фірма ТОВ "Горизонтальні"

назва фірми, ст. у членстві ТОВ
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 54

Бул. Володимирська

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутність актів перевірки ДРК
- 2) Необхідно фактично будинок газифікувати
- 3) На будинку газифікації знаходиться кабель міжповерховий
- 4) Відсутній вільний доступ до ввіденої газифікації
- 5) Замкнуті ввідені пристрої на ввідені газифікації
- 6) Виконати газу - 7 м

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Нарадити акти перевірки ДРК - 1 м.
По фактичному ввіденню газу - 3 м.
Придбати кабель з ввіденою газифікацією - 3 м.
Нарадити ввідені пристрої до ввіденої газифікації - 3 м.
Замкнути ввідені пристрої на ввідені газифікації - 3 м.
Виконати газу 7 м.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

3 актом ознайомлений:

Шостак О.В.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)