

АКТ ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

с.м. Голуби

(місце складання)

№ ВЛ 4300/1-020920 від « 02 » 04 2020 року

Відповідно до договору від « » 20 року № працівником(ами)
виконавця робіт Волонська фірма ТОВ "Годушніківський мороз"України С.М. Шинкаренко О.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 23в.р. Ромона Дмитро

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутність актів перевірки ДВК
- 2) Необхідно фарбування внутрішнього газопроводу
- 3) Відсутність білої фарби до внутрішнього газопроводу
- 4) Не відкрито газопровід знаходиться кабелю під настилом
- 5) Витрата газу - 10 м³
- 6) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Надати акти перевірки ДВК - 1 м.с.
Повторити фарбування внутрішнього газопроводу - 3 м.с.
Надати білої фарби до внутрішнього газопроводу - 3 м.с.
Відкрити кабелю з внутрішнього газопроводу - 3 м.с.
Витрати газу узагальнює на балансі ТОВ ВБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Шинкаренко О.В.(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)