

АКТ ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

«Львів»

(місце складання)

№ 14 від «14» 09 2026 року

Відповідно до договору від « » 20 року № працівником(ами)
виконавця робіт Виконавчою фірмою ТОВ "Трич" Висхідне
ГЕТ м. Львів

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 15, ЛуцькаЗа результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Визначено місця корозії ВБСТ
- 2) Визначено місця корозії ВБСТ
- 3) Визначено місця корозії ВБСТ
- 4) Визначено місця корозії ВБСТ
- 5) Визначено місця корозії ВБСТ
- 6) Визначено місця корозії ВБСТ

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСТ призначено до ремонту. Виконати ремонт ВБСТ, який виконав
Виконавчою фірмою ТОВ "Трич" Висхідне
ГЕТ м. Львів

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

В.М.Мовчан
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)

14.09.26
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)