АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Сим. Любимов (місце складання) № ВФЗ/1-771070 від «22» 10 2026 року

Відповідно до договору від «_____» _____20____ року №_____ працівником(ами) виконавця робіт Волинське філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» - Сим. м/у Шестакова О.В

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 2 вул. Пушкінська

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Відсутні акти перевірки DBK
2) Необхідно відновити відмітки корозії
3) Відсутній вільний доступ до відмітки газорозподілу
4) На відмітці газорозподілу знаходяться кабелі під напругою
5) Замінити відмічений пристрій на відмітці газорозподілу
6) Виявлено борг - 19 міс

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

_____ _____,

(№ квартири № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

_____ _____,

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Надати акти перевірки DBK - 1 міс.
Відновити відмітки газорозподілу - 3 міс
Надати вільний доступ до відмітки газорозподілу - 3 дн.
Припинити кабелі з відмітки газорозподілу - 3 міс
Замінити відмічений пристрій на відмітці газорозподілу - 3 дн.
Виявлений борг сплатити споживачу ТОВ ВБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

Шестаков О.В 22.10.2026

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

З актом ознайомлений:

_____ _____

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)