АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

с. Нова Любомль № ВНФЗ/ІГ2610/26 від «26» 10 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «_____» _____20____ року №_____ працівником(ами) виконавця робіт ВАТ "ГАЗ" Волинської області Сектор Шостацький О.В.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 6 вул. Грушевського

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Відсутність акта перевірки ДРК.
2) Необхідно провести обслуговування ВБСГ
3) Замінити відключаючий пристрій на вводі газопроводу
4) На вводному газопроводі знаходиться кабель під напругою
5) Відсутній вільний доступ до вводу газопроводу
6) Витік газу - 20 мг

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

_____,
(№ квартири № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

_____,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Надати акт перевірки ДРК - 1 міс.
Провести обслуговування ВБСГ - 3 міс.
Провести заміну відключаючий пристрій на вводі газопроводі - 3 міс.
Провести відсоку газопроводу - 3 міс.
Надати вільний доступ до вводу газопроводу - 3 міс.
Витік газу усунуто під час роботи ТО ВБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

Шостацький О.В. 26.10.2026
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

З актом ознайомлений:

_____ _____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)