# АКТ
# ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

смт. Любимець (місце складання) № Вмф30/1-05102026/1 від «05» 10 2026 року

Відповідно до договору від «_____» _____ 20____ року №_____ працівником(ами) виконавця робіт Южненське ФЕО ТОВ «Газорозподільні мережі України» Сингур Шарлотою В.В

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1 вул. Лесі Українки

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Відсутність актів перевірки ДВК
2) Пофарбувати вхідні газопроводи
3) Відсутній вільний доступ до вхідних газопроводів
4) Замінити відключаючі пристрої на вхідних газопроводах
5) Вихід газу - 4 шт.
6) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

_____,

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

_____,

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Надати акти перевірки ДВК - 1 міс
Пофарбувати вхідні газопроводи - 3 міс
Надати вільний доступ для обслуговування вхідних газ.
Замінити відключаючі пристрої на вхідних газ. - 3 міс.
Вихід газу - усунути до виконання ТО ВБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження
Шатецький В.В. / 05.10.26
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

З актом ознайомлений:
_____ _____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)