АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Смт. Рокоби (місце складання) № ВНФ 30/1-071022 від «07» 10 2022 року

Відповідно до договору від «_____» _____ 20____ року № _____ працівником(ами) виконавця робіт Філія ТОВ "Газорозподільні мережі України" Снятинське ОГВ

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 4 вул. Лісі Українки

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Відсутність актів перевірки DRK
2) Наявність пофарбувати вхідні газопроводи
3) Кріпити вільний доступ до вхідних газопроводів
4) Прибрати гілки від'єктових пристроїв на вхідному газопроводі
5) На вхідному газопроводі знаходиться вимикаючий пристрій кульовий
6) Висота від - 1,5 м

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

_____,

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

_____,

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Наявність акти перевірки DRK - 1 міс.
Пофарбувати вхідні газопроводи - 3 міс.
Кріпити вільний доступ до вхідних газопроводів - 3 міс.
Заблокувати відключений пристрій на вхідному газопроводі - 3 міс.
Прибрати з вхідного газопроводу вимикаючий кульовий кран - 3 міс.
Висота вхідного газопроводу - 1,5 м

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

Мухтарський В.В. 07.10.2022
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

З актом ознайомлений:

_____ _____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)