АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

с.м.т. Любимівка (місце складання) № ВКФ ЗЧ/1-13102026 від «13» 10 2026 року

Відповідно до договору від «_____» _____20____ року №_____ працівником(ами) виконавця робіт Жмеринська філія ТОВ "Газорозподільні мережі" с.м.т. Шершні О.В

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 15 вул. Незалежності

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Відсутність актів перевірки ДВК
2) Потребують фарбування газопроводи
3) Пустити долину відключених будинків на відповідну годинникову
4) Вимога через 3 міс
5) _____
6) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

_____,

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

_____,

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Оформити акти перевірки ДВК - 1 міс
Потребують фарбування газопроводи - 3 міс.
Зобов'язати відключених пустити на відповідну годинникову - 3 міс.
Виявлені вимоги щодо усунення виконання ТО ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження
Жмеринський О.В 13.10.2026
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

З актом ознайомлений:
_____ _____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)