АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Сим. Любимівка (місце складання) № ВЛФ Зм/1.1410206 від «14» 10 2026 року

Відповідно до договору від «_____» _____ 20____ року №_____ працівником(ами) виконавця робіт Вознесенське ф-ія ТОВ "Оборудування нафтогазової України" Сидоренко О.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 3 вул. Незалежності

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Відсутність акта перевірки ВВК.
2) Необхідно подробувати будинкові газопровід
3) Відсутній вільний доступ до будинкового газопроводу
4) На будинкових газопроводах знаходяться кабелі під напругою
5) Витоки газу - ні
6)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____,

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____,

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Подати акт перевірки ВВК - 1 міс.
Подробувати будинкові газопроводи - 3 міс.
Забезпечити вільний доступ до будинкового газопроводу - 3 міс.
Підняти кабелі будинкового газопроводу - 3 міс.
Виявлені витоки газу відсутні. Виконані ТО ВБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

Шостецький О.В. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

14.10.2026 (дата)

З актом ознайомлений:

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

_____ (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)