# АКТ
# ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Сам. Любимівка (місце складання) № Вкф 3ш/1-1610726 від «16» 10 2026 року

Відповідно до договору від «_____» _____ 20____ року №_____ працівником(ами) виконавця робіт Волинське філія ТОВ "Газорозподільні мережі України" Сам.-пр Шиперко І.В

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 64 вул. Незалежності

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Відсутній акт перевірки ВДК.
2) Пофарбувати ввідний газопровід
3) Відсутній вільний доступ до ввідного газопроводу
4) Витоки газу 17 м³.
5) _____
6) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

_____,

(№ квартири № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

_____,

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Надати акт перевірки ВДК - 1 міс.
Пофарбувати ввідний газопровід - 3 міс.
Надати вільний доступ до ввідного газопроводу - 3 м.
Витоки газу усунуто під час виконання ТО ВБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

Шиперко І.В. 16.10.2026р

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

З актом ознайомлений:

_____ _____

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)