Додаток № 3 до Порядку ТО ВБСГ

АКТ №35
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Рівне (місце складання) № АНР-5001-06.10.2026 від «06» 10 2026 року

Відповідно до договору від «____» _____ 20____ року № _____ працівником(ами) виконавця робіт Комунальна організація "Газорозподільні мережі України" Рівнівська ЗЕГГ, Рівнівська дільниця, спеціаліст Бригади ВБСГ

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Сухоцьке 2.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Вигоріло 2 вентканали;
2) Пошкоджене фарбувальне газопроводу по фасаду будинку;
3) Відсутні двері ВВП;
4) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: –

_____,

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: –

_____,

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1. Надати вільний перегорди ВВП.
2. Пофарбувати зовнішній газопровід по фасаду.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

Мівень О.А. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

06.10.2026 (дата)

З актом ознайомлений:

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

_____ (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)