Додаток № 3 до Порядку ТО ВБСГ

АКТ №36
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Рівне (місце складання) № ВЛ75001/08.10 від «08» 10 2026 року

Відповідно до договору від «____» _____ 20____ року №_____ працівником(ами) виконавця робіт Волинська філія «Газорозподільні мережі України» Рівненська БЕГГ, Рівненська дільниця

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Соборна, 4.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Відсутні ДКІм ПЗК;
2) Порушення з функціонування г-ду по фасаду будинку;
3) Вентканал вентблок без ч-ки;
4) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: -

_____.

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: -

_____.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

I. Надати ДКІм ПЗК;
II. Порушення внутрішніх газових мереж н.ч.;

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження
Підпалий О.Л. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)
08.10.2026 (дата)

З актом ознайомлений:
_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)
_____ (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)