

АКТ **ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ** **У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ**

с.с. Турійська, № Р.Ф-300/11-0709-2026 від «04» 09 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « » 20 року № працівником(ами)
 виконавця робіт Волинська фірма ТОВ "Газорозподільні
мережі України"
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 3 Технічна

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Неофарбований вхідний газопровід
- 2) Вхідний газопровід заміново провисає
- 3) Різниця атоми ДВК, заміново рухомий оголовок
- 4) Необхідно замінити атоми, виявлені витік газу.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: 4 шм

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення (багатоквартирного будинку))

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

офарбувати вхідний газопровід та встановити кріпильні
капати атоми ДВК - замінити
замінити атоми - замінити
встановити газу ушкоджено при виконанні ТО ВБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
 який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Свідерська В.В. 07.09.2026
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)