

АКТ ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

смт. Ромаш

(місце складання)

№ Внфзв/1-75097076 від «25» 09 2026 року

Відповідно до договору від « » 20 року № працівником(ами) виконавця робіт Вашенька фірма ТОВ "Техніфікація мереж"

Урядово-Службових Мешканців О.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 5

Б-р Ромаш Антоніана

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутність актів перевірки ДБК.
- 2) Необхідно пофарбувати вхідні газотруби
- 3) На вхідному газотрубі знайдено витоку газу, кодера
- 4) Виток газу 13 м
- 5)
- 6)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Надати акти перевірки ДБК - 1 міс.

Пофарбувати вхідні газотруби - 3 міс.

Придомовні газотруби виконати кодера 10 м, кодера (3-10)

Виток газу усунути при виконанні ТО ВБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Мешканець О.В.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)

(дата)

25.09.2026 р.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)