

АКТ ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

с.м. Голуби _____ № ВЛРЗм/1-280820 від « 28 » 08 2020 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « _____ » 20 _____ року № _____ працівником(ами)
виконавця робіт Волоненко Олександр ТОВ: "Горизонтальні мережі"
Удільні: Сидор Шендерік
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 7
Буд. Роніо Апошиско

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутність актів перебування ДВК
- 2) Необхідно пофарбувати внутрішні коридори
- 3) Відсутні вільні доступи до ввісних газорегуляторів
- 4) На ввісних газорегуляторах знаходяться кабелі під напругою
- 5) Витрата газу - 14 м³
- 6) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Налати акти перебування ДВК - 1 ак.
Пофарбувати внутрішні коридори - 3 ак.
Надати вільні доступи до ввісних газорегуляторів - 3 ак.
Прибрати кабелі з ввісних газорегуляторів - 3 ак.
Витрати газу зменшити до нормативу ТОВ ВБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Шендерік Сидор
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)

(дата)

28.08.2020
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)