Додаток № 3 до Порядку ТО ВБСГ

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

смт. Голоби № ВлФ 30/1-30092026 від «30» 09 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «_____» __________20____ року №_______ працівником(ами) виконавця робіт Волинська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» ст. м-р Шостацький О.В.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 22 вул. Тараса Шевченко.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Відсутні акти перевірки ДВК
2) Незадовільно пофарбовано вхідний газопровід
3) На вхідному газопроводі знаходиться кабель під напругою
4) Витік газу – 7шт
5) ______
6) ______

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: ____________________,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: ____________________,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Надати акти перевірки ДВК – 1міс.
Пофарбувати вхідний газопровід – 3міс.
Прибрати кабель з вхідного газопроводу – 3міс.
Витоки газу усунуто при виконанні ТО ВБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) ____________________

Контактний робочий телефон представника виконавця ____________________

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження
Шостацький О.В. 30.09.2026р
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

З актом ознайомлений:
____________________ ________
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)